台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25103474001~019
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年01月22日09時26分
至： 114年01月22日10時18分
收樣時間： 114年01月22日16時30分
報告日期： 114年02月04日
報告編號： NPD25103474001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25103474001 (國際大樓12F A區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474002 (國際大樓11F A區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474003 (國際大樓10F A區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474004 (國際大樓9F A區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474005 (國際大樓8F A區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474006 (國際大樓7F A區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474007 (國際大樓6F B區茶水間(B區))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474008 (國際大樓6F A區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474009 (國際大樓5F A區茶水間(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474010 (國際大樓5F A區茶水間(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474011 (國際大樓4F A區茶水間(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474012 (國際大樓4F A區茶水間(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474013 (國際大樓3F A區茶水間(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474014 (國際大樓3F A區茶水間(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474015 (國際大樓2F B區茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474016 (國際大樓2F B區茶水間(開水機))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474017 (國際大樓2F A區茶水間(開水機))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474018 (警衛室 正門警衛室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474019 (工程二館8F 電梯右男廁旁)	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 雯
檢驗室主管：葉 峻 榕

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939　f (886-2) 2299-3261　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： ＊
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25103474020~027
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年01月22日09時26分
至： 114年01月22日10時18分
收樣時間： 114年01月22日16時30分
報告日期： 114年02月04日
報告編號： NPD25103474001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25103474020 (工程二館7F 電梯右男廁旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474021 (工程二館6F 電梯右男廁旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474022 (工程二館5F 電梯右男廁旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474023 (工程二館4F 電梯左茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474024 (工程二館3F 電梯右男廁旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474025 (工程二館2F 電梯左茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474026 (工程二館1F 電梯右男廁旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25103474027 (第二教學大樓3F 男廁旁)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25103474001~020
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年01月22日09時26分
至： 114年01月22日10時18分
收樣時間： 114年01月22日16時30分
報告日期： 114年02月04日
報告編號： NPD25103474002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25103474001 (國際大樓12F A區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474002 (國際大樓11F A區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474003 (國際大樓10F A區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474004 (國際大樓9F A區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474005 (國際大樓8F A區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474006 (國際大樓7F A區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474007 (國際大樓6F B區茶水間(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474008 (國際大樓6F A區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474009 (國際大樓5F A區茶水間(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474010 (國際大樓5F A區茶水間(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474011 (國際大樓4F A區茶水間(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474012 (國際大樓4F A區茶水間(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474013 (國際大樓3F A區茶水間(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474014 (國際大樓3F A區茶水間(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474015 (國際大樓2F B區茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474016 (國際大樓2F B區茶水間(開水機))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474017 (國際大樓2F A區茶水間(開水機))	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474018 (警衛室 正門警衛室)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474019 (工程二館8F 電梯右男廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474020 (工程二館7F 電梯右男廁旁)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 樊
檢驗室主管：葉 峻 榕

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25103474021~027
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年01月22日09時26分
至： 114年01月22日10時18分
收樣時間： 114年01月22日16時30分
報告日期： 114年02月04日
報告編號： NPD25103474002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25103474021 (工程二館6F 電梯右男廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474022 (工程二館5F 電梯右男廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474023 (工程二館4F 電梯左茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474024 (工程二館3F 電梯右男廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474025 (工程二館2F 電梯左茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474026 (工程二館1F 電梯右男廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25103474027 (第二教學大樓3F 男廁旁)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備　註： 1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2923595
SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25405114001~019
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年04月25日09時26分
至： 114年04月25日10時25分
收樣時間： 114年04月25日17時11分
報告日期： 114年05月02日
報告編號： NPD25405114001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25405114001 (031 管理學院1F 辦公室內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114002 (030 管理學院B1F 電梯左手邊冷氣旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114003 (035 管理學院5F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114004 (034 管理學院4F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114005 (033 管理學院3F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114006 (032 管理學院2F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114007 (044 電資大樓8F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114008 (043 電資大樓7F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114009 (042 電資大樓6F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114010 (041 電資大樓5F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114011 (040 電資大樓4F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114012 (039 電資大樓3F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114013 (028 第二教學大樓4F 走廊(左側))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114014 (037 電資大樓1F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114015 (036 電資大樓B1F 電梯右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114016 (045 工程一館1F 機械系實驗室內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114017 (046 工程一館1F 茶水間左靠牆(材料系))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114018 (047 工程一館1F 茶水間右(材料系))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114019 (048 工程一館2F 男廁旁(左-機械系))	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 雙
檢驗室主管：葉 峻 裕

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25405114020~026
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年04月25日09時26分
至： 114年04月25日10時25分
收樣時間： 114年04月25日17時11分
報告日期： 114年05月02日
報告編號： NPD25405114001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25405114020 (049 工程一館2F 女廁旁(右-材料系))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114021 (050 工程一館3F 茶水間(左-機械系))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114022 (051 工程一館4F 男廁旁(左-機械系))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114023 (052 工程一館4F 男廁旁(右-材料系))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114024 (053 第四教學大樓2F 電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114025 (054 第四教學大樓3F 電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25405114026 (029 第二教學大樓5F 走廊(左側))	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25405114001~020
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年04月25日09時26分
至： 114年04月25日10時25分
收樣時間： 114年04月25日17時11分
報告日期： 114年05月02日
報告編號： NPD25405114002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25405114001 (031 管理學院1F 辦公室內)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114002 (030 管理學院B1F 電梯左手邊冷氣旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114003 (035 管理學院5F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114004 (034 管理學院4F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114005 (033 管理學院3F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114006 (032 管理學院2F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114007 (044 電資大樓8F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114008 (043 電資大樓7F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114009 (042 電資大樓6F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114010 (041 電資大樓5F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114011 (040 電資大樓4F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114012 (039 電資大樓3F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114013 (028 第二教學大樓4F 走廊(左側))	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114014 (037 電資大樓1F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114015 (036 電資大樓B1F 電梯右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114016 (045 工程一館1F 機械系實驗室內)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114017 (046 工程一館1F 茶水間左靠牆(材料系))	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114018 (047 工程一館1F 茶水間右(材料系))	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114019 (048 工程一館2F 男廁旁(左-機械系))	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114020 (049 工程一館2F 女廁旁(右-材料系))	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 雙
檢驗室主管：葉 峻 榕

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25405114021~026
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年04月25日09時26分
至： 114年04月25日10時25分
收樣時間： 114年04月25日17時11分
報告日期： 114年05月02日
報告編號： NPD25405114002
聯 絡 人 ： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25405114021 (050 工程一館3F 茶水間(左-機械系))	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114022 (051 工程一館4F 男廁旁(左-機械系))	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114023 (052 工程一館4F 男廁旁(右-材料系))	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114024 (053 第四教學大樓2F 電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114025 (054 第四教學大樓3F 電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25405114026 (029 第二教學大樓5F 走廊(左側))	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備 註 ： 1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25201795001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年02月18日08時10分
收樣時間： 114年02月18日17時03分
報告日期： 114年02月24日
報告編號： NPD25201795001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25201795001 (行政4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備 註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25201795001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年02月18日08時10分
收樣時間： 114年02月18日17時03分
報告日期： 114年02月24日
報告編號： NPD25201795002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25201795001 (行政4樓)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備 註 ： 1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE2930892
SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939　f (886-2) 2299-3261　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25405123001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年04月25日10時28分
收樣時間： 114年04月25日17時11分
報告日期： 114年05月02日
報告編號： NPD25405123
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25405123001 (電資大樓2F(新機))	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25704776001~019
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年07月25日09時55分
至： 114年07月25日10時53分
收樣時間： 114年07月25日17時11分
報告日期： 114年07月31日
報告編號： NPD25704776001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25704776001 (055 第四教學大樓4F 電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776002 (056 第四教學大樓5F 電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776003 (057 第四教學大樓6F 電梯旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776004 (058 第四教學大樓7F 電梯左盡頭研討室旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776005 (059 第四教學大樓8F 茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776006 (060 圖書館1F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776007 (061 圖書館2F 前棟-廁所外)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776008 (062 圖書館2F 前棟-靠窗)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776009 (063 圖書館3F 前棟-廁所外(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776010 (064 圖書館3F 前棟-廁所外(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776011 (065 綜合研究大樓B1 門口右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776012 (066 綜合研究大樓1F RB106旁(熱開水機))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776013 (067 綜合研究大樓1F RB106旁(熱開水機))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776014 (068 綜合研究大樓1F 玻璃門右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776015 (069 綜合研究大樓3F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776016 (070 綜合研究大樓4F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776017 (071 綜合研究大樓5F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776018 (072 綜合研究大樓6F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776019 (073 綜合研究大樓7F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 斐
檢驗室主管：葉 峻 格

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立台灣科技大學
業　　別：＊
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD25704776020~027
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣地點：台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：114年07月25日09時55分
至：114年07月25日10時53分
收樣時間：114年07月25日17時11分
報告日期：114年07月31日
報告編號：NPD25704776001
聯 絡 人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25704776020 (074 綜合研究大樓8F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776021 (075 綜合研究大樓9F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776022 (076 第三教學大樓1F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776023 (077 第三教學大樓2F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776024 (078 第三教學大樓3F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776025 (079 第三教學大樓4F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776026 (080 第三教學大樓5F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25704776027 (081 第三教學大樓6F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔 代

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25704776001~020
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年07月25日09時55分
至： 114年07月25日10時53分
收樣時間： 114年07月25日17時11分
報告日期： 114年07月31日
報告編號： NPD25704776002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25704776001 (055 第四教學大樓4F 電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776002 (056 第四教學大樓5F 電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776003 (057 第四教學大樓6F 電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776004 (058 第四教學大樓7F 電梯左盡頭研討室旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776005 (059 第四教學大樓8F 茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776006 (060 圖書館1F)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776007 (061 圖書館2F 前棟-廁所外)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776008 (062 圖書館2F 前棟-靠窗)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776009 (063 圖書館3F 前棟-廁所外(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776010 (064 圖書館3F 前棟-廁所外(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776011 (065 綜合研究大樓B1 門口右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776012 (066 綜合研究大樓1F RB106旁(熱開水機))	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776013 (067 綜合研究大樓1F RB106旁(熱開水機))	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776014 (068 綜合研究大樓1F 玻璃門右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776015 (069 綜合研究大樓3F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776016 (070 綜合研究大樓4F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776017 (071 綜合研究大樓5F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776018 (072 綜合研究大樓6F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776019 (073 綜合研究大樓7F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776020 (074 綜合研究大樓8F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25704776021~027
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年07月25日09時55分
至： 114年07月25日10時53分
收樣時間： 114年07月25日17時11分
報告日期： 114年07月31日
報告編號： NPD25704776002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25704776021 (075 綜合研究大樓9F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776022 (076 第三教學大樓1F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776023 (077 第三教學大樓2F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776024 (078 第三教學大樓3F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776025 (079 第三教學大樓4F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776026 (080 第三教學大樓5F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25704776027 (081 第三教學大樓6F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備 註 ： 1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25705292001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年07月25日11時00分
收樣時間： 114年07月25日17時11分
報告日期： 114年07月31日
報告編號： NPD25705292001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25705292001 (研揚大樓3F(新機))	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔 代

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25705292001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年07月25日11時00分
收樣時間： 114年07月25日17時11分
報告日期： 114年07月31日
報告編號： NPD25705292002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25705292001 (研揚大樓3F(新機))	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25905974001~004
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年09月30日09時25分
至： 114年09月30日09時39分
收樣時間： 114年09月30日16時30分
報告日期： 114年10月07日
報告編號： NPD25905974001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25905974001 (電資7F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25905974002 (電資1F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25905974003 (研揚5F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25905974004 (研揚4F)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔 代

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

SGS

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25905974001~004
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年09月30日09時25分
至： 114年09月30日09時39分
收樣時間： 114年09月30日16時30分
報告日期： 114年10月07日
報告編號： NPD25905974002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25905974001 (電資7F)	<5 (CFU/mL)	
NPD25905974002 (電資1F)	<5 (CFU/mL)	
NPD25905974003 (研揚5F)	<5 (CFU/mL)	
NPD25905974004 (研揚4F)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備　註： 1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： ＊
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25A05525001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年10月29日10時02分
收樣時間： 114年10月29日14時56分
報告日期： 114年11月04日
報告編號： NPD25A05525001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25A05525001 (研揚2F)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備 註 ： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔 代

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25A05525001
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年10月29日10時02分
收樣時間： 114年10月29日14時56分
報告日期： 114年11月04日
報告編號： NPD25A05525002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25A05525001 (研揚2F)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備 註 ： 1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939　f (886-2) 2299-3261　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25A05514001~019
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年10月29日08時38分
至： 114年10月29日09時59分
收樣時間： 114年10月29日14時56分
報告日期： 114年11月04日
報告編號： NPD25A05514001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514001 (082 第三教學大樓7F 電梯左手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514002 (083 學生活動中心1F 資源教室內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514003 (084 學生活動中心2F 學務處外(會議室前走廊))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514004 (085 學生活動中心2F 學務處內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514005 (086 學生活動中心2F 學務處內茶水間)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514006 (087 學生活動中心3F 電梯對面)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514007 (088 游泳池 入口右手邊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514008 (089 體育館1F 體育室旁)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514009 (090 體育館2F 右側門(靠學務處))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514010 (091 體育館2F-左 左側門(靠廁所))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514011 (092 體育館B1 健身房對面)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514012 (093 第一學生宿舍1F 左)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514013 (094 第一學生宿舍1F 右)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514014 (095 第二學生宿舍2F 203前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514015 (096 第一學生宿舍2F 226前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514016 (097 第一學生宿舍3F 301前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514017 (098 第一學生宿舍3F 316前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514018 (099 第一學生宿舍4F 416前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514019 (100 第一學生宿舍4F 401前)	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 格

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25A05514020~027
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司 (許可證字號：環境部國環檢證字第035號)
採樣方法： NIEA W101.57A
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： 定期檢測
採樣時間： 114年10月29日08時38分
至： 114年10月29日09時59分
收樣時間： 114年10月29日14時56分
報告日期： 114年11月04日
報告編號： NPD25A05514001
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514020 (101 第一學生宿舍5F 516前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514021 (102 第一學生宿舍5F 501前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514022 (103 第一學生宿舍6F 616前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514023 (104 第一學生宿舍6F 601前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514024 (105 第一學生宿舍7F 701前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514025 (106 第一學生宿舍7F 718前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514026 (107 第一學生宿舍8F 818前)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD25A05514027 (108 第一學生宿舍8F 801前)	<1 (MPN/100 mL)	
以下空白		

備　註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^{2}。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：孫宏潔 代

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25A05514001~020
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年10月29日08時38分
至： 114年10月29日09時59分
收樣時間： 114年10月29日14時56分
報告日期： 114年11月04日
報告編號： NPD25A05514002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25A05514001 (082 第三教學大樓7F 電梯左手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514002 (083 學生活動中心1F 資源教室內)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514003 (084 學生活動中心2F 學務處外(會議室前走廊))	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514004 (085 學生活動中心2F 學務處內)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514005 (086 學生活動中心2F 學務處內茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514006 (087 學生活動中心3F 電梯對面)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514007 (088 游泳池 入口右手邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514008 (089 體育館1F 體育室旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514009 (090 體育館2F 右側門(靠學務處))	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514010 (091 體育館2F-左 左側門(靠廁所))	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514011 (092 體育館B1 健身房對面)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514012 (093 第一學生宿舍1F 左)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514013 (094 第一學生宿舍1F 右)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514014 (095 第二學生宿舍2F 203前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514015 (096 第一學生宿舍2F 226前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514016 (097 第一學生宿舍3F 301前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514017 (098 第一學生宿舍3F 316前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514018 (099 第一學生宿舍4F 416前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514019 (100 第一學生宿舍4F 401前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514020 (101 第一學生宿舍5F 516前)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 國立台灣科技大學
業　　別： *
樣品特性： 水樣
樣品編號： NPD25A05514021~027
採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法： -----
採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的： -----
採樣時間： 114年10月29日08時38分
至： 114年10月29日09時59分
收樣時間： 114年10月29日14時56分
報告日期： 114年11月04日
報告編號： NPD25A05514002
聯 絡 人： 陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD25A05514021 (102 第一學生宿舍5F 501前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514022 (103 第一學生宿舍6F 616前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514023 (104 第一學生宿舍6F 601前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514024 (105 第一學生宿舍7F 701前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514025 (106 第一學生宿舍7F 718前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514026 (107 第一學生宿舍8F 818前)	<5 (CFU/mL)	
NPD25A05514027 (108 第一學生宿舍8F 801前)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備　註： 1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以〞ND＜MDL〞表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，
以〞<檢量線最低濃度值〞表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負 責 人：李 仁 燮
檢驗室主管：葉 峻 榕

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管：

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。