



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立台灣科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704742001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月21日11時35分

至：115年07月21日12時30分


收樣日期：115年07月21日

報告日期：115年07月27日

報告編號：NPD26704742001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26704742001 (189 醫陽大樓 5樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742002 (188 醫陽大樓 4樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742003 (187 醫陽大樓 3樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742004 (186 醫陽大樓 2樓)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742005 (185 醫陽大樓 B1 教師研究室交誼廳)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742006 (184 研揚大樓 11F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742007 (183 研揚大樓 10F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742008 (182 研揚大樓 9F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742009 (181 研揚大樓 8F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742010 (180 研揚大樓 6F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742011 (179 研揚大樓 5F 外)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742012 (178 研揚大樓 4F-外)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742013 (177 研揚大樓 4F-內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742014 (176 研揚大樓 3F-外)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742015 (175 研揚大樓 3F-內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742016 (174 研揚大樓 2F-外)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742017 (173 研揚大樓 2F-內)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742018 (172 研揚大樓 1F)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704742019 (171 第三學生宿舍11F 右)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立台灣科技大學

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704742001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的：-----

採樣時間：115年07月21日11時35分

至：115年07月21日12時30分


收樣日期：115年07月21日

報告日期：115年07月27日

報告編號：NPD26704742002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26704742001 (189 醫陽大樓 5樓)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742002 (188 醫陽大樓 4樓)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742003 (187 醫陽大樓 3樓)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742004 (186 醫陽大樓 2樓)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742005 (185 醫陽大樓 B1 教師研究室交誼廳)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742006 (184 研揚大樓 11F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742007 (183 研揚大樓 10F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742008 (182 研揚大樓 9F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742009 (181 研揚大樓 8F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742010 (180 研揚大樓 6F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742011 (179 研揚大樓 5F 外)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742012 (178 研揚大樓 4F-外)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742013 (177 研揚大樓 4F-內)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742014 (176 研揚大樓 3F-外)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742015 (175 研揚大樓 3F-內)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742016 (174 研揚大樓 2F-外)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742017 (173 研揚大樓 2F-內)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742018 (172 研揚大樓 1F)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742019 (171 第三學生宿舍11F 右)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704742020 (170 第三學生宿舍11F 左)	<5 (CFU/mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

聯絡人：陳癸分

頁次(2/2)

TWE6596215

飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立台灣科技大學

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704774001

送件單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位：(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點： 台北市大安區基隆路四段43號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：115年07月21日11時32分

收樣日期：115年07月21日

報告日期：115年07月27日

報告編號： NPD26704774001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND < MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“< 檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5\text{E}+02$ ，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏業代

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管：葉峻



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不法法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試件所收取的樣品負責。

TWE 65961 93

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
 ☎ (886-2) 2299-3939 ☎ (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw

www.sqs.com.tw

Member of SGS Group

聯絡人：陳癸分

Member of SGS Group