精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號

檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

總公司:新北市中和區中正路716號14樓　　電話:(02)8228-0770(代表號)

網　址:http//:www.best-lab.com.tw　　傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)　　報告編號：ES250F9052

樣品名稱：恆毅樓2F右側飲水機　　採樣日期與時間：114年12月19日 13:58-14:00

樣品編號：25F028456　　收樣日期與時間：114年12月19日 15:16

採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)　　進出廠時間：-

採樣地點：新北市中和區工專路111號　　樣品特性：液體

檢測目的：一般檢定　　報告日期：114年12月26日

採樣方法：NIEA W101.57A　　聯絡人：陳婕瑜 -分機837

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註:
1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)
無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)
有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)
2.本報告共7頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:114年12月19日17:30分。
5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。
6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章)：余 建 中

實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號
檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

總公司:新北市中和區中正路716號14樓　　電話:(02)8228-0770(代表號)
網　址:http//:www.best-lab.com.tw　　傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)
樣品名稱：恆毅樓3F右側飲水機
樣品編號：25F028458
採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)
採樣地點：新北市中和區工專路111號
檢測目的：一般檢定
採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：ES250F9052
採樣日期與時間：114年12月19日 14:02-14:04
收樣日期與時間：114年12月19日 15:16
進出廠時間　：-
樣品特性：液體
報告日期：114年12月26日
聯絡人：陳婕瑜 -分機837

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註:
1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)
無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)
有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)
2.本報告共7頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:114年12月19日17:30分。
5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。
6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書
(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
負責人(簽章)：余 建 中
實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號
檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

總公司:新北市中和區中正路716號14樓　　電話:(02)8228-0770(代表號)
網　址:http//:www.best-lab.com.tw　　傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)　　報告編號：ES250F9052
樣品名稱：恆毅樓4F左側飲水機　　採樣日期與時間：114年12月19日 13:50-13:52
樣品編號：25F028459　　收樣日期與時間：114年12月19日 15:16
採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)　　進出廠時間：-
採樣地點：新北市中和區工專路111號　　樣品特性：液體
檢測目的：一般檢定　　報告日期：114年12月26日
採樣方法：NIEA W101.57A　　聯絡人：陳婕瑜 -分機837

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註:
1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)
無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)
有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)
2.本報告共7頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:114年12月19日17:30分。
5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。
6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書
(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
負責人(簽章)：余 建 中
實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號
檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

總公司:新北市中和區中正路716號14樓　　電話:(02)8228-0770(代表號)
網　址:http//:www.best-lab.com.tw　　傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)　　報告編號：ES250F9052
樣品名稱：營管K棟三樓男廁外飲水機　　採樣日期與時間：114年12月19日 13:46-13:48
樣品編號：25F028460　　收樣日期與時間：114年12月19日 15:16
採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)　　進出廠時間：-
採樣地點：新北市中和區工專路111號　　樣品特性：液體
檢測目的：一般檢定　　報告日期：114年12月26日
採樣方法：NIEA W101.57A　　聯絡人：陳婕瑜 -分機837

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註:
1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)
無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)
有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)
2.本報告共7頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:114年12月19日17:30分。
5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。
6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書
(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
負責人(簽章)：余 建 中
實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號
檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

總公司:新北市中和區中正路716號14樓　　電話:(02)8228-0770(代表號)
網　址:http//:www.best-lab.com.tw　　傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客 戶 名 稱 ： 國立臺灣科技大學(華夏校區)　　報 告 編 號 ： ES250F9052
樣 品 名 稱 ： 營管K棟四樓男廁外飲水機　　採樣日期與時間： 114年12月19日 13:42-13:44
樣 品 編 號 ： 25F028461　　收樣日期與時間： 114年12月19日 15:16
採 樣 單 位 ： 精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)　　進出廠時間 ： -
採 樣 地 點 ： 新北市中和區工專路111號　　樣 品 特 性 ： 液體
檢 測 目 的 ： 一般檢定　　報 告 日 期 ： 114年12月26日
採 樣 方 法 ： NIEA W101.57A　　聯 絡 人 ： 陳婕瑜 -分機837

檢 驗 項 目	檢測結果與單位	檢 驗 方 法	備 註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註:　1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)
無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)
有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)
2.本報告共7頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:114年12月19日17:30分。
5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。
6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
負責人(簽章)：余 建 中
實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

報 告 專 用 章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚

精湛檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第019號
檢驗室名稱：精湛檢驗科技股份有限公司

總公司:新北市中和區中正路716號14樓　　電話:(02)8228-0770(代表號)
網　址:http//:www.best-lab.com.tw　　傳真:(02)8228-0760

飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：國立臺灣科技大學(華夏校區)
樣品名稱：機械館二樓女廁外飲水機
樣品編號：25F028462
採樣單位：精湛檢驗科技(股)公司(國環檢證字第019號)
採樣地點：新北市中和區工專路111號
檢測目的：一般檢定
採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：ES250F9052
採樣日期與時間：114年12月19日 14:26-14:28
收樣日期與時間：114年12月19日 15:16
進出廠時間：-
樣品特性：液體
報告日期：114年12月26日
聯絡人：陳婕瑜 -分機837

檢驗項目	檢測結果與單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
*~*以下空白*~*			

備註:
1.本報告已由實驗室主任或核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
空氣採樣類：謝秉助(ESA-04)、蔡志欣(ESA-06)
無機檢測類：康肇偉(ESI-02)、洪慧鈞(ESI-03)、陳育錚(ESI-06)、黃綉清(ESI-07)
有機檢測類：康肇偉(ESO-02)、譚文豪(ESO-03)
2.本報告共7頁，分離使用無效。
3.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.培養基名稱：大腸桿菌群LES Endo 培養基；開始培養時間:114年12月19日17:30分。
5.大腸桿菌群未檢出以"<1 CFU/100 mL"表示。
6.飲用水水質法規標準值 大腸桿菌群(Coliform) 6 CFU/100 mL。

聲明書
(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪，公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：精湛檢驗科技股份有限公司
負責人(簽章)：余 建 中
實驗室主任(報告簽署人)(簽章)：

報告專用章
精湛檢驗科技(股)公司
環境檢驗室
負責人:余建中
檢驗室主任:陳育錚